



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0498.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Elastyczne przewody przyłączeniowe CGS, PLUS, CONTA
Przewody natryskowe LUXE EXTENSIBLE**

Zawierający / containing: przewód wewnętrzny z EPDM, oplot ze stali nierdzewnej AISI304, elementy z mosiądzu

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

FLEXITUB, S.L
50-52 (08635) Barcelona, Hiszpania
C/Ricardo de la Cierva, Sant Estve de Sesrovires

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FLEXITUB, S.L.
50-52 (08635) Barcelona, Hiszpania
C/Ricardo de la Cierva, Sant Estve de Sesrovires



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.05.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.05.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 maja 2022

The date of issue of the certificate: 23rd May 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB